

設 計 書

工 種	産 企 修
工事番号	第 2 号

課 長	担当課長	課長補佐	副参事	担 当	設計担当者
					内線()

年 度	令 和 4 年 度	作 成 年 月 日	令 和 4 年 1 2 月 1 5 日
工 事 名	秋田市農山村地域活性化センターさとぴあ 研修室2および研修室4有圧換気設備修繕業務	委託概要 ----- さとぴあ研修室2および研修室4の換気設備を増設するため修繕するものである。	
履行場所	秋田市上新城五十丁字小林190-1		
設計金額			
財源区分	国 補 ・ 県 補 ・ 【市 単】		
施工期日	令和 5年 3 月 2 9 日 まで		

内 訳 書

秋田市農山村地域活性化センターさとびあ研修室2および研修室4有圧換気設備修繕業務

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
I 直接修繕費	式	1.0			
(内訳)					
1 さとびあ研修室2有圧換気設備修繕業務	式	1.0			明細書1
2 さとびあ研修室4有圧換気設備修繕業務	式	1.0			明細書2
3 さとびあ研修室2および研修室4電気設備修繕業務	式	1.0			明細書3
II 現場管理費	式	1.0			
III 一般管理費	式	1.0			
小計					千円未満切捨て
消費税相当額					10%
合計					

明細書 1

秋田市農山村地域活性化センターさとぴあ研修室2および研修室4有圧換気設備修繕業務

	単位	数量	単価	金額	摘要
1 さとぴあ研修室2有圧換気設備修繕					
有圧換気扇（排気）	台	1.0			換気量1,800～5,800m ³ /h 羽根径40Cm 100V 排気用 電動式シャッター 付属品共 参考型番：EWDC-40ESA
有圧換気扇（給気）	台	1.0			換気量1,800～5,800m ³ /h 羽根径40Cm 100V 給気用 電動式シャッター 付属品共 参考型番：EWDC-40ESA-Q
ウェザーカバー	台	1.0			□400、SUS製、防虫網付 指定色焼付塗装 参考型番：QW-40SC
ウェザーカバー	台	1.0			□400、SUS製、防虫網付 指定色焼付塗装 参考型番：QW-40SCM
取付け費	式	1.0			
サッシパネル交換	箇所	2.0			SUS製、3～6mm厚、1,000×840mm
外部足場	式	1.0			
合計					

明細書2

秋田市農山村地域活性化センターさとぴあ研修室2及び研修室4有圧換気設備修繕業務

	単位	数量	単価	金額	摘要
2 さとぴあ研修室4有圧換気設備修繕					
有圧換気扇(排気)	台	1.0			換気量1,800~5,800m ³ /h 羽根径40Cm 100V 排気用 電動式シャッター 付属品共 参考型番: EWDC-40ESA
有圧換気扇(給気)	台	1.0			換気量1,800~5,800m ³ /h 羽根径40Cm 100V 給気用 電動式シャッター 付属品共 参考型番: EWDC-40ESA-Q
ウェザーカバー	台	1.0			□400、SUS製、防虫網付 指定色焼付塗装 参考型番: QW-40SC
ウェザーカバー	台	1.0			□400、SUS製、防虫網付 指定色焼付塗装 参考型番: QW-40SCM
取付け費	式	1.0			
サッシパネル交換	箇所	2.0			SUS製、3~6mm厚、1,000×970mm
外部足場	式	1.0			
合計					

明細書3

秋田市農山村地域活性化センターさとぴあ研修室2および研修室4有圧換気設備修繕業務

	単位	数量	単価	金額	摘要
3 さとぴあ研修室2および研修室4 電気設備修繕					
ケーブル	m	35.0			参考型番：EM-EEF1.6-3C
ケーブル	m	50.0			参考型番：EM-EEF1.6-2C
ケーブル	m	40.0			参考型番：EM-EEF2.0-3C
メタルモール	本	2.0			B型 本体
メタルモール	個	2.0			B型 本体スイッチボックス
接続材・消耗品	式	1.0			
労務費	式	1.0			
合計					