

# 設 計 書

工 種	産企修
修 繕 番 号	第 3 号

課 長		課 長 補 佐		担 当		設計担当者 内線 ( )	印
-----	--	---------	--	-----	--	-----------------	---

年 度	令和 4 年度	作成年月日	令和5年1月26日
修 繕 名	秋田テルサ吸収冷温水機パッキン等交換修繕		修 繕 概 要 ・ 対象機器 吸収冷温水機 RB-1-1 川重冷熱工業株式会社 形式 : OLA-240A
施 工 位 置	秋田市御所野地蔵田三丁目 1 番 1 号		
設 計 金 額			
財 源 区 分	国 補 ・ 県 補 ・ (市 単)		
施 工 期 日	令和5年3月31日 まで		



名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 水室パッキン交換作業						
水室カバーパッキン	蒸発器・吸収器用 表面	2	枚			
水室カバーパッキン	蒸発器・吸収器用 裏面	2	枚			
水室カバーパッキン	凝縮器用 表面	1	枚			
水室カバーパッキン	凝縮器用 裏面	1	枚			
ゴムリング	N型 EPDM (150A)	2	個			
ゴムリング	N型 EPDM (200A)	2	個			
ヴィクトリック継手短管	150A	4	個			
ヴィクトリック継手短管	200A	4	個			
ヴィクトリックジョイント	150A	2	個			
ヴィクトリックジョイント	200A	2	個			
機器周辺養生		1	基			
保冷材取り出しおよび復旧		1	基			
冷温水・冷却水配管他カバー取り外しおよび復旧		1	基			
水室カバーパッキン交換		1	基			
ヴィクトリック短管切断および溶接		1	基			
水張込、試運転		1	基			
小計						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2 燃烧部品交換作業						
点火トランス		1	個			
調量弁		1	個			
電磁弁		3	個			
圧力弁		1	個			
火炎センサ		1	個			
電極棒 (点火栓)		1	組			
断熱材組立		1	個			
断熱材押え蓋		1	個			
バーナー取付パッキン		1	個			
部品交換作業		1	式			
試運転		1	式			
小計						

