

一 栓 工 事 報 告 書

(宛先) 秋田市上下水道事業管理者

年 月 日に一栓工事を行い、現地のメーターの設置状況は次のとおりです
 ので報告します。

指定工事業者

主任技術者

受付番号	—			申込者			
工事場所	秋田市						
交付日	年 月 日						
取付日	年 月 日						
設置 メーター	口 径		番 号		名 称	金 門 リコー 東 光 日 国	愛 知 東 洋 明 治 阪 神
検 査 項 目 及 び 検 査 内 容						検 査 結 果	
メーター	逆付けがなく水平に設置されているか						
	メーター検針・取替、止水栓の操作に支障はないか						
	メーターに異物が混入していないか						
	全ての給水用具が、メーターを経由しているか						
吐水量	給水栓の吐水量は適切か						
給水栓圧	AM・PM		時	分		MPa	
水質確認	残留塩素濃度					mg / L	
承認表示	給水装置工事承認表示はされているか						

- ※ メーターは、交付日に取り付けをし、工事終了後速やかに提出すること。
- ※ メーターは、上流側を洗管後、向きを間違わないように設置すること。
- ※ メーターは、工事用水のために交付したものであり、竣工後は速やかに検査を受けること。