

## 質 問 回 答 書

|         |          |                                      |
|---------|----------|--------------------------------------|
| 工事(委託)名 | 新屋樋門塗装工事 | 回答課所室：秋田市上下水道局下水道施設課<br>質問回答月日：5月28日 |
|---------|----------|--------------------------------------|

| No. | 質問および回答内容 |                                                                                |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 質問        | 設計書の塗装仕様について3種ケレンBの場合、既設の塗膜が残るので有機ジンクリッチペイント(1種ケレンの場合使用)は、塗装出来ないですがどうしてでしょうか？  |
|     | 回答        | 対象施設では、塗装の剥離が著しいため、3種ケレンBで塗装は可能と考えております。<br>なお、ケレンの仕様については、契約締結後、協議により変更は可能です。 |
| 2   | 質問        |                                                                                |
|     | 回答        |                                                                                |
| 3   | 質問        |                                                                                |
|     | 回答        |                                                                                |