

質 問 回 答 書

工事(委託)名	飯島道東二丁目汚水ポンプ施設ほか更新工事
---------	----------------------

回答課所室：秋田市上下水道局下水道施設課

質問回答月日：5月29日

No.	質問および回答内容	
1	質問	飯島道東三丁目汚水ポンプ施設について 既設ポンプ 50U4.75L-51 (2.5m→0.47m ³ /min)は廃盤機種です。 現行ポンプ TOP50U4.75-55 (2.5m→0.41m ³ /min)で0.06m ³ /min 吐出量が減少致しますがよろしいでしょうか。
	回答	設計図書においては既設ポンプと同様の渦流型と記載していますが、吐出量を確保できるポンプを検討してください。 なお、既設着脱装置を考慮した上で吐出量を確保できるポンプの参考型番は、TOS50B4.75-53です。
2	質問	
	回答	
3	質問	
	回答	